


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x CTE 502A8			ED		
Мощность	[kW]	21.80	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	14820.0



Вес	kg	125.000			
Внешняя поверхность	m²	12.80	Внутренняя поверхность	m²	54.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	23.4	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W	10200	
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	14820	Выброс воздуха	m	30.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	3.40	Потребляемая мощность	W	1720
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.