

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019




Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 351E6

ED

Мощность	[kW]	3.26	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	2580.0



Вес	kg	21.000			
Внешняя поверхность	m²	1.19	Внутренняя поверхность	m²	10.90
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	1.8	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			

Оттайка	Электр.	W	1750
---------	---------	---	------

Вентилятор	п.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	2580	Выброс воздуха	m	15.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	0.96	Потребляемая мощность	W	185
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.