

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019


|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ????????????  |                 |           |

Выбранная модель: \* 1 x GDE 311E3

|          |         |      |                    |          |        |
|----------|---------|------|--------------------|----------|--------|
| Мощность | [ kW ]  | 2.86 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0  | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 1450.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой



|                       |     |        |                           |    |       |
|-----------------------|-----|--------|---------------------------|----|-------|
| Вес                   | kg  | 20.000 |                           |    |       |
| Внешняя поверхность   | m²  | 0.95   | Внутренняя поверхность    | m² | 17.40 |
| Входное подсоединение |     | 12 mm  | Выходное подсоединение    |    | 16 mm |
| Объем труб            | dm³ | 1.7    | Расстояние между ламелями | mm | 3     |
| Сливное подсоединение |     | 1" GAS |                           |    |       |

|                  |       |             |                       |        |      |
|------------------|-------|-------------|-----------------------|--------|------|
| Вентилятор       | n.    | 1           | Диаметр               | mm     | 315  |
| Поток воздуха    | m³/h  | 1450        | Выброс воздуха        | m      | 7.0  |
| Питание          | V     | 230/1/50-60 | Скорость вентилятора  | об/мин | 1340 |
| Вентил.          | A     | 0.50        | Потребляемая мощность | W      | 110  |
| Ур. шума в 10 m. | dB(A) | 39          |                       |        |      |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.