

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x CTE 502E6

Мощность	[kW]	18.76	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	15240.0



Вес	kg	106.000			
Внешняя поверхность	m²	8.60	Внутренняя поверхность	m²	48.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	15.6	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	15240	Выброс воздуха	m	30.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	3.40	Потребляемая мощность	W	1720
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	51			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????