

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x FTE 354A07

Мощность	[kW]	16.45	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	10573.3



Вес	kg	200.000			
Внешняя поверхность	m²	11.47	Внутренняя поверхность	m²	86.67
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	29.3	Расстояние между ламелями	mm	7

Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	10573	Выброс воздуха	m	22.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	3.84	Потребляемая мощность	W	740
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	50			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????