

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.08.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	PVVT	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 355A6

PVVT - ED

Мощность	[kW]	20.78	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	12150.0



Вес	kg	97.000			
Внешняя поверхность	m²	8.95	Внутренняя поверхность	m²	79.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	13.2	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.	W		9900
Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	12150	Выброс воздуха	m	22.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	4.80	Потребляемая мощность	W	925
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.08.2020

PVVT - ED

Теплообменник

Ламели PV-VT

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.