

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
14.08.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x GDE 312E7

Мощность	[kW]	4.32	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	3120.0



Вес	kg	32.000			
Внешняя поверхность	m²	1.90	Внутренняя поверхность	m²	15.60
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	3.3	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	3120	Выброс воздуха	m	9.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	1.00	Потребляемая мощность	W	220
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	42			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????