

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x GDE 355F7 bv

Мощность	[kW]	13.68	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7850.0



Вес	kg	125.000			
Внешняя поверхность	m²	10.30	Внутренняя поверхность	m²	56.00
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	20.2	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			

Вентилятор	n.	5	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	7850	Выброс воздуха	m	13.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	1.85	Потребляемая мощность	W	375
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	37			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????