


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x ICE 44B12			ED		
Мощность	[kW]	36.56	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	24160.0



Вес	kg	220.000			
Внешняя поверхность	m²	27.20	Внутренняя поверхность	m²	96.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	60.0	Расстояние между ламелями	mm	12
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W	19800	
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	24160	Выброс воздуха	m	31.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	4.40	Потребляемая мощность	W	2160
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	53			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.