

Проверка Воздухоохладитель
19.02.2021

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

Вес	kg	40.000		[bar]	
Внешняя поверхность	m²	2.80	Внутренняя поверхность	m²	28.60
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	6.2	Расстояние между ламелями	mm	3.5
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.		W	3000
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	2900	Выброс воздуха	m	8.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	1.00	Потребляемая мощность	W	220
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	42			

* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.



* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.